

ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

БРОЈ: 6161

ДАТУМ: 05.12.2019.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Предмет. Одговор на питања у поступку јавне набавке техничког материјала за потребе Опште болнице Горњи Милановац (јавна набавка мале вредности број 17/2019)

Питање: За ставку број 139 у партији 1 (електроматеријал) Да ли се мисли на контактор такве врсте и да ли мора бити са том ознаком или може бити одговарајући и да ли се може понудити од 18А?

Одговор: Контакттор може бити и одговарајући и може се понудити од 18 А

Питање: За ставке 116 и 118 у партији 1 (електроматеријал) Да ли се у називу 200/200А мисли на напон 200V или је грешка па треба да буде 250V или остаје као стоји у табели.

Одговор: Остаје како стоји у табели

Питање: за ставку број 13 у партији број 1 (електроматеријал) Да ли се мисли на проводник пуног пресека, пошто сте у ставци број 12 такође тражили цену за проводник пуног пресека и исте називне величине?

Одговор: Мисли се на лицнасти проводник

Председник комисије

Владимир Папић